

कार्यालय जिला सूचना विज्ञान अधिकारी कौशाम्बी

पत्रांक 122 /एन० आई० सी० कौशाम्बी/2020


दिनांक 29 जुलाई 2020

विषय : एन० आई० सी० कार्यालय कौशाम्बी हेतु ऑनलाइन 5 के० वी० ए० यू पी एस के लिए SMF बैटरी क्रय किये जाने हेतु कोटेसन के सन्दर्भ में ।

जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 27 जुलाई 2020 के क्रम में एन० आई० सी० कौशाम्बी हेतु ऑनलाइन 5 के० वी० ए० यू पी एस के लिए कुल 16 SMF बैटरी 12 वोल्ट एवं 17 AH का क्रय जिला ई- गवर्नेंस सोसाइटी कौशाम्बी मद से किया जाना है जिसका कॉन्फिगरेशन निम्नानुसार है -

Sr No.	Particular	Quantity
1	Exide Power Safe SMF battery 12 Volt 17 AH Maintenance free, dry charged With 3 years warranty and onsite installation	16 nos


उक्त के क्रम में अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार बैटरी क्रय किये जाने हेतु अपनी फर्म/कम्पनी से आपूर्ति किये जाने के सन्दर्भ में कोटेसन दिनांक 05-08.2020 सायं 4 बजे तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सके ।


जिला सूचना विज्ञान अधिकारी
कौशाम्बी

पत्रांक एवं दिनांक-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ ।
2. अपर जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ ।
3. श्री प्रभात मिश्र, एन० आई० सी० आज ही इसे जनपद के वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें ।
4. नाजिर कलेक्ट्रेट कौशाम्बी को नोटिस पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित ।


जिला सूचना विज्ञान अधिकारी
कौशाम्बी