

समाहरणालय, कटिहार



सिमोन टिकी

जिला योजना पदाधिकारी, कटिहार

☎ :- 06452-239240

☎ :- +91-9431884296

फैक्स :-

E-mail :- dpo-kat-bih@nic.in

निविदा आमंत्रण सूचना-01/2018-19

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत डा० शकील अहमद खाँ, माननीय विधायक, कदवा के विधायक कोष से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कदवा के लिए 1000 लीटर क्षमता वाले वाटर प्यूरीफायर एवं सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान, माननीय विधायक, कोढ़ा के विधायक कोष से जवाहर नवोदय विद्यालय, कोलासी में दो वाटर प्यूरीफायर द्वि-लिफाफा पद्धति के आधार पर दिनांक-07.05.2018 के अपराह्न 3:00 बजे तक इच्छुक प्रतिष्ठित/निबंधित फर्मो/वितरकों से मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाओं को दिनांक-07.05.2018 को अपराह्न 4:00 बजे क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं। निविदा जिला योजना पदाधिकारी, कटिहार के कार्यालय में जमा किया जाना है। निविदा के साथ 10,000.00 (दस हजार रुपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जिला योजना पदाधिकारी, कटिहार के पदनाम से अग्रधन की राशि के रूप में तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। तकनीकी निविदा में सफल होने वाले निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। निविदा सम्बंधी सूचना कटिहार जिले के वेबसाइट <http://katihar.bih.nic.in> पर देखा/डाउनलोड किया जा सकता है।

1. Name of the Advance Water Purification.

2. "Quartz-Anthracite-Silica"-QAS filtraplus Unit for removing Suspended Solids and Turbidity.
3. Nano- Filtrasorb-Nano Particles based Filtration Process Unit for Iron removal
4. Ultra-Pure Plus "Advance membrane based filtration unit" for removing contaminants (Bacteria, Virus)
5. Micro Cartridge Filtration Unit for Micro level Particle removal
6. Control Panel and automation unit
7. Raw Water Pump
8. Backwash Pump
9. Valves and Fitting

2. Parameters proposed after treatment of raw water (treated water quality)

S. L	Parameters	Treated (Purified Water)
1	pH	7-7.5
2	Suspended Solid	Nil
3	Turbidity	1NTU
4	Iron	<0.3mg/L
5	Nutrients and minerals removal	Intact all the minerals and nutrients in water
6	Water wastage during purification Process	3-5% only

(क) निविदा की सामान्य शर्तें :-

1. निविदा दो अलग-अलग मुहरबन्द लिफाफे में होगी, एक लिफाफे पर तकनीकी निविदा एवं दूसरे पर वित्तीय निविदा आवश्य लिखें। दोनों लिफाफे को एक तीसरे बड़े लिफाफे में रखकर मुहरबन्द कर जमा करना होगा।
2. लिफाफे के उपर वाटर प्युरीफायर हेतु निविदा लिखा होना अनिवार्य है।
3. बिना करण बताये निविदा को अस्वीकृत/रद्द करने का अधिकार जिला पदाधिकारी, कटिहार को सुरक्षित रहेगा।
4. किसी विवाद की स्थिति में जिला पदाधिकारी, कटिहार का निर्णय अंतिम होगा।

(ख) तकनीकी निविदा की सामान्य शर्तें:-

1. निविदादाता को अग्रधन की राशि के रूप में 10,000.00 (दस हजार) रुपये मात्र का बैंकर्स चेक जिला योजना पदाधिकारी, कटिहार के पदनाम से देना होगा, जो किसी भी बैंक में भुगतेय हो।
2. निविदादाता को इस कार्य को करने का अधिकार पत्र (Authorised dealersheep) प्राप्त होना आवश्यक है।
3. फर्मो/वितरकों का वाणिज्यकर/ आयकर निबंधन अनिवार्य होगा एवं प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।
4. निविदादाता को विगत तीन वर्षों 2014-15/2015-16/2016-17 का आयकर रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
5. Startup कम्पनी/लघु उद्योग को अनुभव सम्बंधी/आयकर सम्बंधी किसी छुट के दावे के समर्थन में सम्बंधित कागजात उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
6. फर्मो/वितरकों को इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि वे आपूर्ति आदेश निर्गत होने की तिथि के 15 (पंद्रह) दिनों के अन्दर वाटर प्युरीफायर की आपूर्ति करेंगे। ससमय आपूर्ति नहीं करने पर उनका अग्रधन की राशि जब्त कर काली सूची में डालने की कार्रवाई करते हुए अन्य विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
7. निविदा फर्म को काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ पत्र मूल में देना होगा।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्तें:-

1. वित्तीय निविदा में 1000 लीटर क्षमता वाले वाटर प्युरीफायर का मूल्य सभी एसोसिरीज के साथ अंकित किया जाना है।
2. 1000 लीटर क्षमता वाले वाटर प्युरीफायर का मूल्य सभी कर सहित दर को अंकित करना होगा।

3.04.18
जिला योजना पदाधिकारी,
कटिहार।